



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Селивановскому и Меленковскому районам
наименование отдела (отделения) надзорной деятельности города (района)
602103 г. Меленки, ул. Валентины Суздальцевой, д.40 телефон 2-24-54
адрес отдела (отделения) надзорной деятельности города (района), телефон, адрес эл. почты

Предписание № 5/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «СОШ №4»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения Заместителя начальника ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам - государственного инспектора Селивановского и Меленковского районов по пожарному надзору от «09» января 2019 года № 5 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 22.01.2019 г., с 11 ч. 00 мин. до 13ч. 00 мин. 25.01.2019 г., с 17 ч. 00 мин. до 18ч. 00 мин. 28.01.2019 г.

проведена проверка государственным инспектором Селивановского и Меленковского районов по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской области старшим лейтенантом внутренней по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
службы Брюзгиным Александром Михайловичем

совместно с Директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения «СОШ №4» Долговой Галиной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Огнетушители №11 и № 22 используются с истекшим сроком эксплуатации Произвести замену огнетушителей с истекшим сроком эксплуатации	п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	1.09.2019	
2.	В помещениях школы расстояние от систем пожарной автоматики до осветительных приборов менее 0,5 м. Обеспечить в помещениях школы расстояние от систем пожарной автоматики до осветительных приборов не менее 0,5 м.	п.13.15.15 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	1.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Селивановскому и

Меленковскому районам А.М. Брюзгин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 28 » 01 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 28 » 01 2019 г.

Директор МБОУ «СОШ №4»

Г.А. Долгова

(должность, фамилия, инициалы)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору